



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 04.11.2022 r.

ONS-HK.9020.2.239.2022



BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 158/22

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstanczyn

P. U. w. Ref. 922
P. J. Hołub

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

Pismem znak: GWŚ.7021.1.2.2022.JH z dnia 25.10.2022 r., Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań wody nr: 445316/22/SOK z dnia 19.10.2022 r., 445317/22/SOK z dnia 19.10.2022 r. oraz 445318/22/SOK z dnia 21.10.2022 r. Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstanczyn zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2022 r.

Wyniki badań próbek z dnia 04.10.2022 r. pobranych z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Gnojno 45 - posesja prywatna (punkt czerpalny),
- Konstanczyn ul. Wyszyńskiego 2 - Urząd Gminy (punkt czerpalny),
- Komarno-Kolonia 13 - Dom Dziecka (punkt czerpalny),

niepodległa

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratorium posiadającym aktualne zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia oraz akredytację PCA.

Otrzymują:

1. Gmina Konstantynów
2. a/a

Sporządził: I.S.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białej Podlaskiej

Marcin Nowik