



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 05.12.2023 r.

ONS-HK.9020.2.270.2023

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 142/23  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14. marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

### UZASADNIENIE

Pismem znak: GWŚ.7021.1.12.2023.JH z dnia 24.10.2023 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań wody nr: 540845/23/MAL z dnia 18.10.2023 r., 540844/23/MAL z dnia 18.10.2023 r. oraz 540846/23/MAL z dnia 18.10.2023 r. Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów zgodnie harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2023 r.

Wyniki badań próbek z dnia 03.10.2023 r. pobranych z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Konstantynów - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- Komarno-Kolonia 13 - Dom Dziecka (punkt czerpalny),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce pobranej z punktu Gnojno 45 - posesja prywatna (punkt czerpalny), stwierdzono przekroczenie zalecanej wartości **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C**, tj. **340 jtk w 1 ml** (wartość zalecana 200 jtk w 1 ml).

W związku z przekroczeniem, po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie dostawca wody podjął natychmiastowe działania naprawcze.

Ponowne badania próbek wody wykonane w dniu 22.11.2023 r., po działaniach naprawczych w ramach kontroli wewnętrznej z punktów monitoringowych:

- Konstantynów - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- Komarno-Kolonia 13 - Dom Dziecka (punkt czerpalny),
- Gnojno 45 - posesja prywatna (punkt czerpalny),

nie wykazały przekroczeń przedmiotowego parametru.

Badania wody zrealizowano w laboratorium posiadającym aktualne zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia oraz akredytację PCA.

**Marcin Nowik**  
**Państwowy Powiatowy Inspektor**  
**Sanitarny w Białej Podlaskiej**  
*/podpisano elektronicznie/*

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
MARCIN NOWIK, PSSE W  
BIAŁEJ PODLASKIEJ  
Data: 2023.12.05 13:44:11 CET

**Otrzymują:**

1. Gmina Konstantynów
2. a/a

Sporządził: I.S.