




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>



Biała Podlaska, dnia 19.01.2024 r.

ONS-HK.9020.2.327.2023

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 10/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 20, 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 07.02.2023 r. sprawozdanie z badań nr 62257/23/MAL/Z2 z dnia 06.03.2023 r.,
- 07.02.2023 r. sprawozdanie z badań nr 62258/23/MAL/Z2 z dnia 02.03.2023 r.,
- 03.07.2023 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-9051/210/2023 z dnia 06.07.2023 r.,
- 11.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 446929/23/MAL z dnia 22.08.2023 r.,
- 11.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 446931/23/MAL z dnia 22.08.2023 r.,
- 11.08.2023 r. sprawozdanie z badań nr 446930/23/MAL z dnia 22.08.2023 r.,
- 03.10.2023 r. sprawozdanie z badań nr 540845/23/MAL z dnia 18.10.2023 r.,
- 03.10.2023 r. sprawozdanie z badań nr 540844/23/MAL z dnia 18.10.2023 r.,
- 03.10.2023 r. sprawozdanie z badań nr 540846/23/MAL z dnia 18.10.2023 r.,
- 22.11.2023 r. sprawozdanie z badań nr 645930/23/MAL z dnia 29.11.2023 r.,
- 22.11.2023 r. sprawozdanie z badań nr 645931/23/MAL z dnia 29.11.2023 r.,
- 22.11.2023 r. sprawozdanie z badań nr 645929/23/MAL z dnia 29.11.2023 r.,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach nadzoru oraz kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Konstantynów w dniach:

● **07.02.2023 r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- punkt pobrania Konstantynów - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- punkt pobrania Zakalinki 14 - posesja prywatna (punkt czerpalny),

● **03.07.2023 r. numery analiz (próbki nadzorowe PPIS w Białej Podlaskiej):**

- PW/394/WD/abc/W - punkt pobrania Konstantynów ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 2 - Urząd Gminy (punkt czerpalny),
- PW/395/WD/abc/W - punkt pobrania Komarno-Kolonia 13 - Dom Dziecka (punkt czerpalny),

● **11.08.2023 r. (dodatkowe badania kontroli wewnętrznej w związku z przekroczeniem):**

- punkt pobrania Konstantynów - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- punkt pobrania Konstantynów ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 2 - Urząd Gminy (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Gnojno 45 - posesja prywatna (punkt czerpalny),

● **03.10.2023 r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- punkt pobrania Konstantynów - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- punkt pobrania Komarno-Kolonia 13 - Dom Dziecka (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Gnojno 45 - posesja prywatna (punkt czerpalny),

● **22.11.2023 r. (dodatkowe badania kontroli wewnętrznej w związku z przekroczeniem):**

- punkt pobrania Konstantynów - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- punkt pobrania Komarno-Kolonia 13 - Dom Dziecka (punkt czerpalny),
- punkt pobrania Gnojno 45 - posesja prywatna (punkt czerpalny),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W dwóch próbkach stwierdzono przekroczenie zalecanej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. Ponownie pobrane próbki wody nie wykazały przekroczeń.

Marcin Nowik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MARCIN
NOWIK; PSSE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Data: 2024.01.19 13:51:58 CET

Otrzymują:

1. Gmina Konstantynów
2. a/a

Sporządził: D.M.

Sprawdził: I.S.